



Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Los Cerezos N° 44 - 5194 Villa General Belgrano

Tel./fax: 03546-461390-462097

E-mail: info@coopluzvgb.com.ar

GABINETE MEDICION DIFERIDA SUBTERRANEA

DESCRIPCION DE REFERENCIAS

- 1_ Cable Preensamblado de la Cooperativa.
- 2_ Seccionador tipo APR160 con fusibles según demanda declarada.
- 3_ Cable Subterráneo de Acometida con sección según demanda declarada.
- 4_ Caño Doble aislación Fe galvanizado de 1 1/2" o 1 1/4" según sección de cable de calculo.
- 5_ Poste de la Cooperativa.
- 6_ Protección mecánica de Ladrillos
- 7_ Arena
- 8_ Caño de PVC Ø110 mm ingreso de cable subterráneo
- 9_ Caño de PVC Ø110 mm hacia establecimiento de cable subterráneo
- 10_ Caño de PVC Ø63 mm comunicando las cajas de medición
- 11_ Gabinete Plástico 640mmx500mm aprox."tipo J22" con contrafrente transparente.
- 12_ Gabinete Plástico doble asolación, apto para intemperie IP65.
- 13_ Transformadores de intensidad según cálculo de demanda declarada
- 14_ Cables hacia tablero de seccionamiento interno.
- 15_ Medidor Electrónico medición Diferida.
- 16_ Bornera de conexión de medidor transformadores.
- 17_ Mampostería de materiales convencionales.
- 18_ Seccionador y protecciones internas calibradas según cálculo de demanda.
- 19_ Cables hacia tablero interno del establecimiento.

